

PUITS ET POMPES

30/ 11 /2013 CONTROLE PUIITS ET POMPES

Puits de Sanghi

Niveau à 1 m 50 du haut. Entreprise a bâti l'intérieur du puits, avec des moules car lors du creusement ça faisait tomber les parties anciennes. Sur creusé de 1 m 50 l'hivernage dernier, reste 3 m à sur creuser. A construit la margelle, à 0,50.

CONTROLE DE LA POMPE ET DU PUIITS DE DIAMNINI GOURA

La pompe ne fonctionne pas !!! Après demande, nous apprenons qu'elle est en panne depuis 1 mois. Ogobara n'a pas été prévenu. Pas de couvercle de puits posé. Issiaka devra réparer au plus vite. Il faut reprendre l'écoulement des eaux usées du puits. Pour la mission de février.

POMPE ET PUIITS DE DIAMINI NAH

Toujours le seul exemple d'un puits et d'une pompe bien gérés.
Le couvercle est fermé, la pompe débite bien. C'est géré par M. GADIOULE, bravo à lui.

POMPE ET PUIITS DE SANGHA BINI

L'ancienne pompe est hors service, malgré 2 réparations successives. En attente de la venue d'Alain DOULCET pour régler le problème. La pompe BT fonctionne bien malgré un peu de jeu dans le mécanisme. Il faut revoir le mur-clôture, (pour la mission de février).